


期	日	姓	名	专	业	期	日	姓	名	专	业

开关柜编号		AH1		AH2		AH3	
开关柜型号		KYN28-12		KYN28-12		KYN28-12	
主母线: TMY-3(60X6)							
一次主要电气设备							
		真空断路器/负荷开关组合电器	1250A 25kA AC220V	1	630A 25kA AC220V	1	630A 25kA AC220V
		高压熔断器	XRNP-10/1A	3			
		复合绝缘金属氧化物避雷器	HY5WZ-17/45	3			
		电流互感器	200/5/5/5A 0.2S/0.5/10P15 10VA/10VA/15VA	2	100/5/5A 0.5/10P15 10VA/15VA	2	100/5/5A 0.5/10P15 10VA/15VA
		电压互感器(全绝缘)	10/0.1/0.22kV 0.5/3 10VA/300VA	2			
		带电显示装置	带电相触电显示装置	2	带电相触电显示装置	2	带电相触电显示装置
		接地开关 JN15-12			1		1
		分母线	1250A		630A		630A
		零序电流互感器					
二次主要电气设备		微机保护装置	配速断、过流保护	1	配速断、过流、过负荷、温度、瓦斯保护	1	配速断、过流、过负荷、温度、瓦斯保护
		加热器		1		1	
		温湿度控制器		1		1	
		可编程数显表					
		负控终端					
		多功能电表					
		失压计时仪					
		开关状态显示器		1		1	
		除湿装置		1		1	
		除湿装置		1		1	
开关柜外形尺寸(高X宽X深)		2300X800X1500		2300X800X1500		2300X800X1500	
设备容量(kVA)				1# 1000kVA		2# 1000kVA	
导线型号敷设方式		另见进线电源部分		ZRYJV22-10kV-3x70mm ²		ZRYJV22-10kV-3x70mm ²	
开关柜用途		1# 进线柜		1# 出线柜		2# 出线柜	
二次原理图图号							
备 注				至1#变压器		至2#变压器	



				泉州师范学院图书馆高压开关柜更换项目			设计 阶段
审 定		专业会签		高压柜订货图			
审 核		校 核					
工程负责人		设 计		工程编号		比 例	
专业负责人		制 图		图 号		日 期	